

# 安全评价报告信息公开表

目 概 况	项目名称	上海昆阳石油有限公司迁建昆阳路加油站项目安全验收评价		
	项目地址	昆阳路 2500 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全验收评价
	项目简介	加油站建设用地面积为 1505.1m <sup>2</sup> ，总建(构)筑物面积为 385.44m <sup>2</sup> 。设置 2 台加油机，30m <sup>3</sup> 埋地卧式双层储罐 4 座（车用汽油 3 座、车用柴油 1 座），垃圾房、罩棚、站房 1 座，设置卸油、加油油气回收系统。加油站的等级为二级（加油站油罐总容积为 105m <sup>3</sup> ，柴油罐折半计算）。		
评 价 机 构 及 项 目 组 情 况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-317	资质有效期至	2020.10.25
	项目组组长	杜荣泽	1800000000200501	化工工艺
	项目组成员	窦永志	1200000000100290	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	安全
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	张继申	过程控制负责人	胡玮
报告编制人	杜荣泽	报告审核人	杨一鸣	
评 价 现 场	现场勘验人员	杨一鸣、杜荣泽		
	现场勘验时间	2019.2.21	现场勘验图像影像	(查看照片)
评	上海昆阳石油有限公司迁建昆阳路加油站项目采取了相应的安全设施，这些安全设施通过检测均有效可靠。该建设项目符合国家现			

价 结 论	行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求，建设项目的安全生产风险达到可接受的程度，已具备安全验收条件。			
审 批 结 果	审 批 部 门	闵行区应急管理 局	审 批 通 过 时 间	2019.11.20

加油站位于昆阳路西侧。加油站北侧为农田和在建三类民用建筑（建筑面积不超过 5000m<sup>2</sup>，距离超过 50 米），西侧为农田，南侧为农田。



昆阳路加油站周边环境如下。

