

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海中油华鑫奉城加油站有限公司安全现状评价		
	项目地址	上海市奉贤区平庄东路 4700 号		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	<p>该加油站建于 2010 年，持有上海市消防局于 2010 年 9 月 7 日出具的《建筑工程消防验收意见书》。加油站于 2017 年 10 月完成了双层罐改造项目，改造内容包括：更换油罐为双层钢制油罐；更换双层管道；测漏仪安装等。改造不改变油罐数量、容积、位置和油品。改造项目完成后，站内设有 4 座 30m³ 汽油罐、2 座 50m³ 柴油罐、加油机 6 台，罩棚 1 幢，站房 1 幢。</p> <p>该加油站涉及的物料是车用汽油、车用柴油，其中车用汽油属于危险化学品。</p> <p>根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）规定，结合该加油站实际情况，可能存在火灾、其他爆炸、车辆伤害、触电、中毒和窒息等事故风险。</p>		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-（沪）-014		
	项目组组长	吕志江	S011032000110201000532	安全
	项目组成员	殷原	1100000000301866	化工机械
		王正	1800000000300630	电气
		林凡	1800000000300582	自动化
		杜荣泽	S011032000110201000501	化工工艺
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
报告编制人	吕志江	报告审核人	陈玉霞	
评价现场	现场勘验人员	吕志江、陈玉霞		
	现场勘验时间	2022. 2. 25	现场勘验图像影像	（查看照片）
评价	上海中油华鑫奉城加油站有限公司站址及平面布置、建（构）筑物、加油设备、储			

结论	<p>存设施、电气装置、加油和卸油作业等方面符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 等标准规范要求。</p> <p>在完成不符合项整改后，上海中油华鑫奉城加油站有限公司经营场所、危险化学品储存设施、人员配置及培训考核、安全管理制度、安全操作规程、应急预案、应急物资等方面已符合《危险化学品安全管理条例（2013年修正）》（国务院令（2011）第591号）第三十四条和《危险化学品经营许可证管理办法（2015年修正）》（安监总局令（2012）第55号，2015年修正）第六条规定的申请经营危险化学品许可证的基本条件。</p>
----	---

审批结果	审批部门	奉贤区应急管理局	审批通过时间	2022.7.18
------	------	----------	--------	-----------

现场勘验图像影像



