

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	上海辉金石油天然气有限公司新建广祥加油站项目安全预评价		
	项目地址	浦东新区临港仓储转运物流园区单元（04PD-0401）C03B02地块		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全预评价
	项目简介	新建广祥加油站项目用地面积约 3437.3m ² ，建设内容包括：新建 30m ³ 汽油储罐 2 座，30m ³ 柴油储罐 4 座，加油机 6 台，尾液机 2 台，站房和罩棚各 1 幢。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	吕志江	1500000000201321	安全
	项目组成员	路才	S011037000110192001685	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	化工工艺
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
报告编制人	吕志江	报告审核人	楚延平	
评价现场	现场勘验人员	吕志江、楚延平		
	现场勘验时间	2020.12.10	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站可申请建设项目安全条件审查。			
审批结果	审批部门	临港新片区	审批通过时间	2021.4.29

加油站西侧为物流园区消防泵房（三类民用保护物），泵房西侧为空地；加油站东侧为绿化（树林），树林东侧为沪芦高速（高架路，二类保护物，其与加油站围墙的预计距离 $>80\text{m}$ ）；加油站北侧空地，空地北侧有 1 处空置建筑物为汽车修理（三类保护物，其与加油站围墙的预计距离 $>50\text{m}$ ）；加油站南侧为空地。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2020 年 12 月）

加油站周边环境如下图。



项目组人员第一次去现场照片：

